

「柏崎刈羽原子力発電所原子炉施設保安規定変更認可申請」  
に関する核セキュリティ及び保障措置への影響について

<申請書>

申請件名	柏崎刈羽原子力発電所原子炉施設保安規定変更認可申請(柏崎刈羽原子力発電所6号炉の大物搬入建屋建替に伴う変更)
申請概要	6号炉の大物搬入建屋建替 <sup>※</sup> に伴い、管理区域図及び保全区域図の変更を行う。 ※:本申請は建屋解体についての申請になり、建替工事完了後には同様の申請を別途実施予定。

上記の申請に関する核セキュリティおよび保障措置への影響の有無についての確認結果を以下に示す。

<核セキュリティおよび保障措置への影響の有無>

確認項目		影響有無	理由
核セキュリティへの影響	①防護対象の追加等による影響の有無	無	区域変更や関連した建替のみであり、新規設備設置はないため防護対象の追加等はなく、サイバーセキュリティの観点も含め影響なし。
	②侵入防止対策に係る性能への影響の有無	有	建替工事期間中に一時的な防護区域境界の変更があるため侵入防止対策に係る性能への影響あり。なお、建替工事期間中の仮設の侵入防止設備については侵入防止対策の性能を満足する設計とする。 また、サイバーセキュリティの観点において、対象建屋の防護対象等を確認し影響なし。
保障措置への影響	①設計情報質問表(DIQ: Design Information Questionnaire)への影響の有無	無	区域変更や関連した建替のみであり、DIQへの影響なし。
	②査察機器の移設又は新規設置の有無	無	区域変更や関連した建替のみであり、査察機器の移設又は新規設置なく影響なし。
	③サイト内建物報告の観点から、恒久的な建物・建造物の新設の有無	有	区域変更や関連した建替に伴い、報告時点の状況によって、既報告分の建物報告から変更が生じうることから、影響あり。
	④既存の査察実施方針への影響の有無	無	区域変更や関連した建替のみであり、既存の査察実施方針への影響なし。