

## 泊発電所3号炉 前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

## 第44条 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備

No	資料名称	該当ページ	適正化内容	備考
1	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（重大事故等対処設備） 2.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備【44条】（SA44 r.8.0）	44-3～8 添44-5, 19, 40	女川審査実績を踏まえ、各SA設備に対する「給電源」及び「冷却水の供給源」に係る記載を充実しました。	
2	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（重大事故等対処設備） 2.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備【44条】（SA44 r.8.0）	44-12, 16, 17	女川審査実績を踏まえ、各SA手段の流路構成設備について、各系統の配管及び弁の記載を充実したことから、個別記載していた「主蒸気管」は主蒸気設備の配管として記載を一般系統設備の配管と同列の記載としたため、記載を削除しました。	
3	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（重大事故等対処設備） 2.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備【44条】（SA44 r.8.0）	添44-6, 20, 40	重大事故等対処設備一覧のうち電源設備については、単線結線図を補足説明資料に示す旨を追記しました。	
4	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（重大事故等対処設備） 2.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備【44条】（SA44 r.8.0）	添44-20	重大事故等対処設備一覧について、技術的能力1.1に整合するよう記載を適正化しました。	
5	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（重大事故等対処設備） 2.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための設備【44条】（SA44 r.8.0）	添44-35	本手順の重大事故等対処設備一覧のうち電源設備は「-」のため、電源設備に係る注記を削除しました。	
6	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（重大事故等対処設備）補足説明資料 44条（SA44H r.8.0）	44-1-24	設置許可基準規則 第43条 第1項 第6号に係る表題について、以下の誤記を修正しました。（下線部参照） （旧）常設重大事故等対処設備の容量等について （新）設置場所 について	