

泊発電所3号炉 前回審査資料に対する記載適正化箇所リスト

第55条 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備

No	資料名称	該当ページ	適正化内容	備考
1	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（重大事故等対処設備） 2.12 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備【55条】（SA55 r.8.0）	p55-4	他条文への飛ばし記載について記載を統一しました。 （旧）非常用取水設備の貯留堰、取水口、取水路、取水ピットスクリーン室及び取水ピットポンプ室については、「10.8 非常用取水設備」に記載する。 （新）非常用取水設備については、「10.8 非常用取水設備」に記載する。	
2	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（重大事故等対処設備） 2.12 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備【55条】（SA55 r.8.0）	p55-6	以下のSA手段の名称について、他条文の同記載と整合をさせ、記載を追加しました。 （旧）・・・記載なし・・・ （新）及び可搬型格納容器水素濃度計測ユニットによる原子炉格納容器内の水素濃度監視	
3	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（重大事故等対処設備） 2.12 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備【55条】（SA55 r.8.0）	添55-6	系統概要図について、使用済燃料ピットへのスプレイ部分を黒塗りに訂正しました。	
4	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（重大事故等対処設備） 2.12 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備【55条】（SA55 r.8.0）	添55-7 添55-8 添55-19 添55-30	重大事故等対処設備一覧について、本文と技術的能力に合わせて適正化しました。	
5	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（重大事故等対処設備） 2.12 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備【55条】（SA55 r.8.0）	添55-9 添55-31 添55-44	主要設備の仕様について、本文に合わせて適正化しました。	
6	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（重大事故等対処設備） 2.12 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備【55条】（SA55 r.8.0）	添55-13	以下の誤記を修正しました。（下線部参照） （旧）表2.12-2 （新）表2.12- <u>3</u>	
7	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（重大事故等対処設備） 2.12 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備【55条】（SA55 r.8.0）	添55-29	系統概要図について、燃料取扱棟への放水部分を黒塗りに訂正しました。	
8	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（重大事故等対処設備） 2.12 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備【55条】（SA55 r.8.0）	添55-42	系統概要図の凡例を追加しました。	
9	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について（重大事故等対処設備） 2.12 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための設備【55条】（SA55 r.8.0）	添55-43	注水先について誤記訂正しました。 （旧）原子炉格納容器及びアニュラス部、燃料取扱棟 （新）原子炉建屋周辺	

No	資料名称	該当ページ	適正化内容	備考
10	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 55条 (SA55H r. 7. 0)	p55-1-9	設置許可基準規則 第43条 第1項 第6号のタイトルの誤記を修正しました。 (旧) 常設重大事故等対処設備の容量等について (新) 設置場所について	
11	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 55条 (SA55H r. 7. 0)	p55-5-13 p55-5-15 p55-5-16	可搬型大容量海水送水ポンプ車の容量について適正化しました。 (旧) 約1, 440 800m ³ /h 約1, 800m ³ /h (新) 約1, 320 440m ³ /h 約1, 440m ³ /h	
12	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 55条 (SA55H r. 7. 0)	p55-5-19	設備名称の以下の誤記を修正しました。 (旧) 泡混合装置 (新) 泡混合設備	
13	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 55条 (SA55H r. 7. 0)	p55-6-1~3	接続図を, 最新化しました。	
14	泊発電所3号炉 設置許可基準規則等への適合状況について(重大事故等対処設備) 補足説明資料 55条 (SA55H r. 7. 0)	p55-8-1~5	技術的能力 添付資料1.0.2「可搬型重大事故等対処設備保管場所及びアクセスルートについて」のアクセスルート図と整合を図り, 最新化しました。	