

高浜発電所第1号機
減容したバーナブルポイズンの保管場所変更
に係る使用前事業者検査について

2023年 8月 24日

関西電力株式会社



設工認申請と使用前事業者検査の概要

設工認申請設備	記載事項	設工認変更内容	使用前事業者検査項目
【既設：設備改造なし】 外部遮蔽壁 保管庫	要目表	・外部遮蔽壁保管庫の共用化 (1・2号機→1・2・3・4号機共用)	表7検査：据付検査＋外観検査
	基本設計方針	・外部遮蔽壁保管庫の共用化 (1・2号機→1・2・3・4号機共用)	表7検査：据付検査＋外観検査
		・外部遮蔽壁保管庫での保管対象物変更 (3, 4号機VHRコンクリート等の追加保管)	表7検査：据付検査＋外観検査 表7検査：状態確認検査(運用)
【既設：設備改造なし】 B-SG保管庫	要目表	—	—
	基本設計方針	・B-SG保管庫での保管対象物変更 (減容BP運搬用容器の追加保管)	表7検査：据付検査＋外観検査 表7検査：状態確認検査(運用)
【新設】 減容BP運搬用 容器	要目表	・減容BP運搬用容器(1, 2号機共用)の設置	表1検査：材料検査、寸法検査 表7検査：外観検査
	基本設計方針	・減容BP運搬用容器を用いて一時管理区域を設定した減容BPの運搬を追記	表7検査：状態確認検査(運用)

【減容B P 保管場所変更工事の流れ】

