

「柏崎刈羽原子力発電所 工事計画認可申請書の一部補正」
に関する核セキュリティ及び保障措置への影響について

<申請書>

申請件名	柏崎刈羽原子力発電所 工事計画認可申請書の一部補正
申請概要	平成25年9月27日付け原管発官25第225号をもって申請しました工事計画認可申請書について、一部補正を行う。

上記の申請に関する核セキュリティおよび保障措置への影響の有無についての確認結果を以下に示す。

<核セキュリティおよび保障措置への影響の有無>

	確認項目	影響有無	内容
核セキュリティへの影響	①防護対象の追加等による影響の有無	有	新規制基準適合による設備追加はあるが、防護対象の追加は無 また、サイバーセキュリティの観点からは防護対象の追加がある(核物質防護規定変更認可申請中)
	②侵入防止対策に係る性能への影響の有無	有	新規制基準適合により適用となる侵入防止対策があるため、サイバーセキュリティの観点を含め影響有(核物質防護規定変更認可申請中)
保障措置への影響	①設計情報質問表(DIQ:Design Information Questionnaire)への影響の有無	無	DIQ記載の設計情報の変更はないため、影響無し
	②査察機器の移設又は新規設置の有無	無	査察機器の移設又は新規設置が必要な工事はないため、影響無し
	③サイト内建物報告の観点から、恒久的な建物・建造物の新設の有無	有	大物搬入建屋建替に伴い、報告時点の状況によって、既報告分の建物報告から変更が生じることから、影響有り
	④既存の査察実施方針への影響の有無	無	燃料取替機や原子炉建屋天井クレーンが一時的に使用できなくなる工事があるが、実在庫検認は必要時期に実施可能であり、既存の査察実施方針への影響無し