

「東海第二発電所 原子炉施設保安規定変更認可申請補正書」  
に関する核物質防護規定及び保障措置への影響について

<申請書>

申請件名	東海第二発電所 原子炉施設保安規定変更認可申請書の補正について
申請概要	新規制基準対応に伴い、保安規定変更に係る基本方針（BWR版）に基づき、設置変更許可及び工事計画認可の内容を反映する。

上記の申請に関する核セキュリティ及び保障措置への影響の有無についての確認結果を以下に示す。

<核セキュリティ及び保障措置への影響の有無>

	確認項目	影響の有無	備考
核セキュリティへの影響	①防護対象の追加等による影響の有無	有	本申請に伴い保全区域に関する追加記載あり。 保全区域追加に伴い防護区域の見直しが必要となる。
	②侵入防止対策に係る性能への影響の有無	有	防護区域見直しに伴い侵入防止対策が必要となる。 なお、防護区域見直しに伴い追加する設備は侵入防止対策の性能を満足するように設計することを確認している。
保障措置への影響	①設計情報質問書（DIQ:Design Information Questionnaire）への影響の有無	無	DIQの内容に影響する変更はない。
	②査察機器の移設又は新規設置の有無	無	監視エリアのレイアウトへの影響はない。
	③サイト内建物報告の観点から、恒久的な建物・建造物の新設の有無	無	運用の変更であり、本申請に伴う建物の新設はない。
	④既存の査察実施方針への影響の有無	無	燃料管理に係る条文において、使用済燃料プールの空き容量管理及び重量物落下防止についての規定が追加となるが、運用面での変更であるため、査察の実施に影響はない。