

島根原子力発電所第2号機 工認記載適正化箇所(耐震性についての計算書:ディーゼル燃料移送ポンプエリア防護対策設備)

No.	図書番号	図書名称	該当頁	適正化内容	提出年月日	備考
No.1~3は、NS2-他-308改01にて整理済みのため省略。						
4	NS2-添2-014-12改01	VI-2-11-2-6-1 ディーゼル燃料移送ポンプエリア防護対策設備の耐震性についての計算書	P.21	地震応答解析モデルの剛性評価について、2次元フレームモデルにより算定したことを記載しました。	2023/4/24	
5	NS2-添2-014-12改01	VI-2-11-2-6-1 ディーゼル燃料移送ポンプエリア防護対策設備の耐震性についての計算書	P.30	地盤物性の不確かさを考慮しない理由について記載しました。	2023/4/24	
6	NS2-補-025-20改02	ディーゼル燃料移送ポンプエリア防護対策設備の耐震性についての計算書に関する補足説明資料	P.別紙1-2,3,9	2次元フレームモデルによる剛性評価方法を記載しました。	2023/4/24	
7	NS2-補-025-20改02	ディーゼル燃料移送ポンプエリア防護対策設備の耐震性についての計算書に関する補足説明資料	P.別紙1-6	図2-3についてディーゼル燃料移送ポンプエリア防護対策設備の周辺状況を詳細に記載しました。	2023/4/24	