

島根原子力発電所第2号機 工認記載適正化箇所(計算機プログラム(解析コード)の概要)

No.	図書番号	図書名称	該当頁	適正化内容	提出年月日	備考
No.1～32については、NS2-他-082改02で整理済みのため省略。						
33	NS2-添5-056改02	VI-5-56 計算機プログラム(解析コード)の概要 FINAS/STAR	目次	ページ番号について適正化しました。	2023/5/8	
34	NS2-添5-056改02	VI-5-56 計算機プログラム(解析コード)の概要 FINAS/STAR	P.2	検証内容追加に伴い、以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)解析結果と実験結果がおおむね一致 (新)解析結果と実験結果及び多数の実績のある解析コードCOM3による解析結果がおおむね一致	2023/5/8	
35	NS2-添5-056改02	VI-5-56 計算機プログラム(解析コード)の概要 FINAS/STAR	P.3	本解析プログラムの使用実績について、適正化しました。	2023/5/8	
36	NS2-添5-056改02	VI-5-56 計算機プログラム(解析コード)の概要 FINAS/STAR	P.22	検証内容追加に伴い、以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)・・・解析結果と実験結果を比較することで検証する。 (新)・・・解析結果と実験結果を比較する。併せて、多数の適用実績のある解析コードCOM3を用いた解析結果を比較する。	2023/5/8	
37	NS2-添5-056改02	VI-5-56 計算機プログラム(解析コード)の概要 FINAS/STAR	P.22	検証内容追加に伴い、以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)解析モデルは、・・・ (新)本解析コード及び解析コードCOM3の解析に用いる解析モデルは、・・・	2023/5/8	
38	NS2-添5-056改02	VI-5-56 計算機プログラム(解析コード)の概要 FINAS/STAR	P.24	検証内容追加に伴い、以下のとおり記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)解析用物性値を・・・ (新)本解析コード及び解析コードCOM3の解析に用いる解析用物性値を・・・	2023/5/8	
39	NS2-添5-056改02	VI-5-56 計算機プログラム(解析コード)の概要 FINAS/STAR	P.24,25	実験結果と本解析コードの比較として、考察を含めて記載を拡充しました。	2023/5/8	
40	NS2-添5-056改02	VI-5-56 計算機プログラム(解析コード)の概要 FINAS/STAR	P.25,26	解析コードCOM3による解析との比較を追加しました。	2023/5/8	
41	NS2-添5-056改02	VI-5-56 計算機プログラム(解析コード)の概要 FINAS/STAR	P.26	検証内容追加に伴い、検証結果の記載を適正化しました。	2023/5/8	