

島根原子力発電所第2号機 工認記載適正化箇所(基礎地盤及び周辺斜面の安定性について)

No.	図書番号	図書名称	該当頁	適正化内容	提出年月日	備考
No.1～25は、NS2-他-346で整理済みのため省略。						
26	NS2-補-023-17改02	基礎地盤及び周辺斜面の安定性について	全般	資料の構成変更に伴い、ページ番号及び図表番号を変更しました。	2023/5/11	
27	NS2-補-023-17改02	基礎地盤及び周辺斜面の安定性について	P.1,13,122	平面図に揚水井戸及びサブドレンピットを記載しました。	2023/5/11	
28	NS2-補-023-17改02	基礎地盤及び周辺斜面の安定性について	P.1,122	埋戻コンクリートの範囲を修正しました。	2023/5/11	
29	NS2-補-023-17改02	基礎地盤及び周辺斜面の安定性について	P.6,109～111	図表内の凡例及び注記について適正化しました。	2023/5/11	
30	NS2-補-023-17改02	基礎地盤及び周辺斜面の安定性について	P.15	誤記を修正しました。(下線部参照) (旧)2.4 評価方法 (新)2.4 盤杭方法	2023/5/11	
31	NS2-補-023-17改02	基礎地盤及び周辺斜面の安定性について	P.15,16	コントロールポイントの明確化のため、設置変更許可時の想定すべり面の設定方法を記載しました。	2023/5/11	
32	NS2-補-023-17改02	基礎地盤及び周辺斜面の安定性について	P.35～37,42, 44～47,96～99, 104～107	図中の「CP」の記載を、「コントロールポイント」に修正しました。	2023/5/11	
33	NS2-補-023-17改02	基礎地盤及び周辺斜面の安定性について	P.64	文中の誤記を修正しました。	2023/5/11	
34	NS2-補-023-17改02	基礎地盤及び周辺斜面の安定性について	P.64,72,79,81	北側の掘削形状を修正しました。	2023/5/11	
35	NS2-補-023-17改02	基礎地盤及び周辺斜面の安定性について	P.89	コントロールポイントの明確化のため、図中に追加しました。	2023/5/11	
36	NS2-補-023-17改02	基礎地盤及び周辺斜面の安定性について	P.105	誤記を修正しました。(下線部参照) (旧) Ss-N1(+,+) (新) Ss-N1(-,+)	2023/5/11	
37	NS2-補-023-17改02	基礎地盤及び周辺斜面の安定性について	P.106	誤記を修正しました。(下線部参照) (旧) Ss-D (-,+) (新) Ss-N1(-,+) (旧) 1.79 [10.61] (新) 1.64 [7.75]	2023/5/11	
38	NS2-補-023-17改02	基礎地盤及び周辺斜面の安定性について	P.112～117	過剰間隙水圧比分布で液状化となっている要素について、液状化影響を考察するとともに、液状化範囲を通るすべり安全率を追記しました。	2023/5/11	
39	NS2-補-023-17改02	基礎地盤及び周辺斜面の安定性について	P.122	B-B'断面の位置を修正しました。	2023/5/11	
40	NS2-補-023-17改02	基礎地盤及び周辺斜面の安定性について	P.123～126	図2.4.5,7,8,9について、単位を記載しました。	2023/5/11	
41	NS2-補-023-17改02	基礎地盤及び周辺斜面の安定性について	P.126	H-H'断面図に埋戻コンクリートを反映しました。	2023/5/11	