

1. 件名：中国電力株式会社島根原子力発電所における放射線測定設備の更新について

2. 日時：令和5年9月13日（水）13時40分～14時10分

3. 場所：原子力規制庁7階打合せスペースB（Web開催）

4. 出席者：

原子力規制庁 監視情報課 渡邊課長補佐、竹田専門官  
島根原子力規制事務所 實松上席放射線防災専門官

中国電力株式会社

東京支社	1名
本社 電源事業本部原子力運営グループ	2名
島根原子力発電所 保修部	1名
	2名（Web）

5. 要旨

中国電力株式会社から、原子力災害対策特別措置法に基づく放射線測定設備現況届出書及び放射線測定設備の性能検査申請書の提出があった。また、使用前事業者検査で実施した「線源校正検査」、「記録計指示対応検査」および「設定値確認検査」の記録について、説明を受けた。

原子力規制庁からは、使用前事業者検査の記録をもって性能検査の一部を省略することとし、確認のため少なくとも放射線測定設備一局舎に対して一式の検査を実施する旨を伝えた。

6. その他

資料：

- ・放射線測定設備現況届出書
- ・放射線測定設備の性能検査申請書
- ・島根原子力発電所における放射線測定設備の改造に伴う検査について