

# 浜岡原子力発電所1、2号原子炉廃止措置計画 変更認可申請書について (ヒアリングにおける指摘事項回答)

令和5年6月14日  
中部電力株式会社

## ヒアリングにおける指摘事項回答

指摘事項：熱的切断に対する火災防護対策について説明すること。

### 【回答】

・保安規定傘下の防火管理手引（廃止措置）にて発電所敷地内等における防火管理および対策を確実にするため、その細目を定めている。熱的切断はノコ等の溶滴のある作業（例；ガス溶断、プラズマ切断）に区分され、最も火災のリスクがある火気作業に分類されており、当該手引にて、火気作業区分と火気作業区分に応じた防火措置を要求している。