

島根原子力発電所第2号機 工認記載適正化箇所(適用基準及び適用規格)

No.	図書番号	図書名称	該当頁	適正化内容	提出年月日	備考
No.1～3については、NS2-他-343にて整理済みのため省略。						
4	NS2-補-002改02	工事計画に係る補足説明資料(適用基準及び適用規格)	P.17,38	技術基準44条に合わせて、21条及び58条においても原子炉格納容器の漏えい率試験規程は、2017版を使用しているため、「原子炉格納容器の漏えい率試験規程(JEAC4203-2017)」を追加しました。	2023/4/21	