

島根原子力発電所第2号機 指摘事項に対する回答整理表(設計及び工事に係る品質マネジメントシステム)

No.	指摘日	資料の該当箇所				コメント内容	回答日	回答	資料等への 反映箇所	備考
		ヒアリング 資料番号	図書種別、 目録番号	図書名称	該当頁					
1	2022/12/8	NS2-添1-079(比)	比較表(VI-1-10-1)	先行審査プラントの記載との比較表(VI-1-10-1 設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書)	P.76	「別表2 品質保証ランク」及び「別表3 調達対象物のグレード分けに応じた管理項目」に関して、機電設備関係のB、Cランクに該当するものとして土木建築関係のⅡランクとされていることについて、問題ないことの根拠を説明すること。	2023/2/16	備考欄に、機電設備関係のB、Cランクに該当するものとして土木建築関係のⅡランクとされていることが問題ないことの根拠を記載しました。	NS2-添1-079改01(比)「先行審査プラントの記載との比較表(VI-1-10-1 設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書)」P.76	
2	2022/12/8	NS2-添1-079(比)	比較表(VI-1-10-1)	先行審査プラントの記載との比較表(VI-1-10-1 設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書)	P.40	検査総括責任者の検査体制について、検査業務に支障がないことの説明を適切な箇所に追記して説明すること。また、品質保証部長が兼務している理由についても説明すること。	2023/2/16	備考欄に、検査総括責任者の検査体制が検査業務に支障ないこと及び品質保証部長が兼務している理由を記載しました。	NS2-添1-079改01(比)「先行審査プラントの記載との比較表(VI-1-10-1 設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書)」P.40,45	
3	2023/2/16	NS2-添1-079改01(比)	別添資料	先行審査プラントの記載との比較表(VI-1-10-1 設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書)	P.40	検査総括と品質保証を品質保証部長が兼務している理由を先行プラントの体制を踏まえて説明すること。	2023/4/4	備考欄に、検査総括責任者と品質保証活動の総括を品質保証部長が兼務している理由を先行プラントとの体制の違いを踏まえて記載しました。	NS2-添1-079改02(比)「先行審査プラントの記載との比較表(VI-1-10-1 設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書)」P.40	
4	2023/2/16	NS2-添1-079改01	別添資料	先行審査プラントの記載との比較表(VI-1-10-1 設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書)	P.45	品質保証部長の活動内容を先行プラントの記載を踏まえて説明すること。	2023/4/4	使用前事業者検査の体制として品質保証部長の活動内容を記載しました。	NS2-添1-079改02「VI-1-10-1 設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書」P.36 NS2-添1-079改02(比)「先行審査プラントの記載との比較表(VI-1-10-1 設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書)」P.45 NS2-補-003改02「工事計画に係る補足説明資料(設計及び工事に係る品質マネジメントシステム)」P.36(通し頁P.48)	

島根原子力発電所第2号機 工認記載適正化箇所(設計及び工事に係る品質マネジメントシステム)

No.	図書番号	図書名称	該当頁	適正化内容	提出年月日	備考
No.323～325については、NS2-他-305改01で整理済みのため省略。						
326	NS2-添1-079改03	VI-1-10-1 設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書	P.30	品質保証部の役割を踏まえ、検査総括責任者は品質保証部長が担うことを本文に追記しました。 ・品質保証部に検査総括担当と品質保証担当が属することから、検査に係る運用業務及び品質保証活動を総括する検査総括責任者は、品質保証部長が担う。	2023/4/21	
327	NS2-添1-079改03(比)	先行審査プラントの記載との比較表(VI-1-10-1 設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書)	P.45	読点表記を訂正しました。(下線部参照) (旧)品質保証部長は、品質管理上の観点から、検査内容等への指導・助言を行う。 (新)品質保証部長は、品質管理上の観点から、検査内容等への指導・助言を行う。	2023/4/21	
328	NS2-添1-079改03(比)	先行審査プラントの記載との比較表(VI-1-10-1 設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書)	P.47,48	備考欄に、検査要領書の確認内容を品質保証部と主任技術者との違いを踏まえて追記しました。 ・品質保証部は検査対象範囲や検査項目の適切性、検査工程に問題がないかの確認を行い、主任技術者はその専門的知見を踏まえ、保安上の観点から確認を行う。	2023/4/21	