

島根原子力発電所第2号機 審査資料	
資料番号	NS2-添3-014-15改03
提出年月日	2023年4月21日

VI-3-別添 2-7 制御室建物の強度計算書

S2 補 VI-3-別添 2-7 R0

2023年4月

中国電力株式会社

本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。

## 目 次

1. 概要	1
2. 基本方針	1
2.1 位置	1
2.2 構造概要	2
2.3 評価方針	5
2.4 適用規格・基準等	7
3. 強度評価方法及び評価条件	8
3.1 評価対象部位	8
3.2 荷重及び荷重の組合せ	8
3.2.1 荷重	8
3.2.2 荷重の組合せ	10
3.3 許容限界	11
3.4 解析モデル及び諸元	13
3.4.1 モデル化の基本方針	13
3.4.2 解析諸元	19
3.5 評価方法	20
3.5.1 屋根スラブの評価方法	20
3.5.2 耐震壁の評価方法	22
4. 強度評価結果	23
4.1 屋根スラブの評価結果	23
4.2 耐震壁の評価結果	26
5. 引用文献	27

## 1. 概要

本資料は、VI-3-別添 2-1「火山への配慮が必要な施設の強度計算の方針」に示すとおり、制御室建物が降下火砕物及び積雪の堆積時においても、内包する防護すべき施設に降下火砕物を堆積させない機能の維持を考慮して、建物全体及び建物の主要な構造部材が構造健全性を維持することを確認するものである。

## 2. 基本方針

制御室建物は、VI-3-別添 2-1「火山への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「3.2 機能維持の方針」に示す構造計画を踏まえ、本資料では、「2.1 位置」、「2.2 構造概要」、「2.3 評価方針」及び「2.4 適用規格・基準等」を示す。

### 2.1 位置

制御室建物は、VI-3-別添 2-1「火山への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「3.2 機能維持の方針」に示す位置に設置する。制御室建物の配置を図 2-1 に示す。





図 2-1 制御室建物の配置図

## 2.2 構造概要

制御室建物は、VI-3-別添 2-1「火山への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「3.2 機能維持の方針」に示す構造計画を踏まえて、構造を設定する。


制御室建物は、主体構造が鉄筋コンクリート造で、高さ 21.95m、地上 4 階建の建物である。建物の平面は 22.0m（南北方向）×37.0m（東西方向）である。

制御室建物の屋根面の概略平面図を図 2-2 に、概略断面図を図 2-3 に示す。



(単位：m)


図 2-2 制御室建物の概略平面図



(単位：m)

図 2-3 制御室建物の概略断面図 (A-A 断面, 南北方向) (1/2)

注：「EL」は東京湾平均海面(T.P.)を基準としたレベルを示す。



(単位 : m)

図 2-3 制御室建物の概略断面図 (B-B 断面, 東西方向) (2/2)

### 2.3 評価方針

制御室建物の強度評価は、VI-3-別添 2-1「火山への配慮が必要な施設の強度計算の方針」のうち「4. 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界」にて設定している荷重、荷重の組合せ及び許容限界を踏まえて、建物の評価対象部位に発生する応力等が許容限界に収まることを「3. 強度評価方法及び評価条件」に示す方法及び評価条件を用いて計算し、「4. 強度評価結果」にて確認する。強度評価フローを図 2-4 に示す。

制御室建物の強度評価においては、その構造を踏まえて降下火砕物堆積による鉛直荷重及びこれに組み合わせる荷重（以下「設計荷重」という。）の作用方向及び伝達過程を考慮し、評価対象部位を選定する。

降下火砕物堆積による鉛直荷重及び設計荷重に対しては、鉛直荷重に抵抗する評価対象部位として屋根スラブを、水平荷重に抵抗する評価対象部位として耐震壁を選定した。

設計荷重は、VI-3-別添 2-1「火山への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「4.1 荷重及び荷重の組合せ」に従い設定する。

屋根及び耐震壁に作用する荷重は、VI-3-別添 2-1「火山への配慮が必要な施設の強度計算の方針」のうち「5. 強度評価方法」に従い、制御室建物の応力解析モデル及び質点系モデルを用いて評価する。

許容限界は、VI-3-別添 2-1「火山への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「4.2 許容限界」に従い設定する。




図 2-4 強度評価フロー

## 2.4 適用規格・基準等

制御室建物の強度評価に用いる規格・基準等を以下に示す。

- ・ 建築基準法及び同施行令
- ・ 松江市建築基準法施行細則（平成 17 年 3 月 31 日松江市規則第 234 号）
- ・ 原子力発電所耐震設計技術指針 J E A G 4 6 0 1 -1987（（社）日本電気協会）
- ・ 原子力発電所耐震設計技術指針 J E A G 4 6 0 1 -1991 追補版（（社）日本電気協会）
- ・ 原子力発電所耐震設計技術指針重要度分類・許容応力編 J E A G 4 6 0 1 ・ 補-1984（（社）日本電気協会）
- ・ 鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説-許容応力度設計法-（（社）日本建築学会，1999 年改定）
- ・ 原子力施設鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説（（社）日本建築学会，2005 年制定）
- ・ 発電用原子力設備規格 コンクリート製原子炉格納容器規格（J S M E S N E 1 -2003）（（社）日本機械学会）

### 3. 強度評価方法及び評価条件

#### 3.1 評価対象部位

制御室建物の評価対象部位は、VI-3-別添 2-1「火山への配慮が必要な施設の強度計算の方針」のうち「4.2 許容限界」にて示している評価対象部位に従って、屋根スラブ及び耐震壁とする。また、屋根スラブを支持する 4 階 (EL 22.05m~EL 16.9m) の壁 (以下「支持壁」という。) が屋根スラブの厚さよりも薄いことから、支持壁についても合わせて評価する。

#### 3.2 荷重及び荷重の組合せ

強度評価に用いる荷重及び荷重の組合せは、VI-3-別添 2-1「火山への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「4.1 荷重及び荷重の組合せ」に示している荷重及び荷重の組合せを用いる。

##### 3.2.1 荷重

###### (1) 屋根スラブ

###### a. 鉛直荷重

表 3-1 に鉛直荷重の一覧を示す。屋根スラブに考慮する鉛直荷重は、常時作用する荷重 ( $F_d$ )、降下火砕物による荷重 ( $F_a$ ) 及び積雪荷重 ( $F_s$ ) を考慮する。常時作用する荷重は、固定荷重\*<sup>1</sup> ( $G$ ) 及び積載荷重\*<sup>2</sup> ( $P$ ) とする。降下火砕物による荷重は、湿潤密度  $1.5\text{g}/\text{cm}^3$  の降下火砕物が  $56\text{cm}$  堆積した場合の荷重として考慮する。積雪荷重は、発電所敷地に最も近い気象官署である松江地方気象台で観測された観測史上 1 位の月最深積雪  $100\text{cm}$  に平均的な積雪荷重を与えるための係数  $0.35$  を考慮し  $35.0\text{cm}$  とし、積雪量  $1\text{cm}$  ごとに  $20\text{N}/\text{m}^2$  の積雪荷重が作用することを考慮し設定する。なお、水平方向の風荷重が作用した場合、屋根に対し鉛直上向きの荷重が働き下向き荷重は低減されるため、鉛直荷重に抵抗する部位の評価においては、保守的に水平方向の風荷重は考慮しない。

注記\*1：固定荷重には躯体重量・仕上重量の他、機器・配管荷重を含む。

\*2：常時の積載荷重（機器搬出入時の荷重等を含む）と除灰時の作業時荷重 ( $0.981\text{kN}/\text{m}^2$ ) のうち大きい方の値を設定する。

表 3-1 鉛直荷重一覧 (屋根スラブ EL 22.05m, スラブ厚さ  $t = \square$ )

常時作用する荷重 ( $F_d$ )	固定荷重 ( $G$ )	29.009kN/m <sup>2</sup>
	積載荷重 ( $P$ )	0.981kN/m <sup>2</sup>
降下火砕物による荷重 ( $F_a$ )		8.238kN/m <sup>2</sup>
積雪荷重 ( $F_s$ )		0.7kN/m <sup>2</sup>

(2) 耐震壁

風荷重の算出に用いる基準風速は、30m/s とする。

風荷重 ( $W$ ) は、VI-3-別添 2-1「火山への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「4.1(3)c. 水平荷重」に示す式に従い算出する。全高  $H$  が 5m を超えるため、 $H$  が  $Z_b$  を超える場合の式を用いる。風荷重 ( $W$ ) の算出は、建物の形状を考慮して算出した風力係数  $C$  及び風の受圧面積  $A_1$  に基づき実施し、風荷重 ( $W$ ) の算出に用いる受圧面積の算定において、隣接する建物の遮断効果は、安全側の評価となるよう考慮しない。

$$W = q \cdot C \cdot A_1$$

ここで

$$q = 0.6 \cdot E' \cdot V_D^2$$

$$E' = E_r^2 \cdot G$$

$$E_r = 1.7 \cdot (H / Z_G)^\alpha \quad (H \text{ が } Z_b \text{ を超える場合})$$

$$E_r = 1.7 \cdot (Z_b / Z_G)^\alpha \quad (H \text{ が } Z_b \text{ 以下の場合})$$

$Z_G, Z_b, \alpha$  : 地表面粗度区分に応じて建設省告示第 1454 号に掲げる数値

風荷重算定に使用する入力条件及び風荷重を表 3-2 及び表 3-3 に示す。

表 3-2 設計風荷重の条件

施設名称	基準風速 $V_D$ (m/s)	全高 $H$ (m)	$Z_G$ (m)	$\alpha$	ガスト 影響係数 $G$	設計用 速度圧 $q$ (N/m <sup>2</sup> )
制御室建物	30	7.8	350	0.15	2.20	1097.3

表 3-3 制御室建物の風力係数，受圧面積及び風荷重

(a) 南北方向

高さ(EL) (m)	風力係数 C		受圧面積 A <sub>1</sub> (m <sup>2</sup> )		風荷重 W (kN)
	風上*	風下	風上	風下	
22.80~19.475	0.800	0.4	123	123	162
19.475~15.00	0.700	0.4	166	166	200

注記\*：C（風上）は基準階での値を示す。

(b) 東西方向

高さ(EL) (m)	風力係数 C		受圧面積 A <sub>1</sub> (m <sup>2</sup> )		風荷重 W (kN)
	風上*	風下	風上	風下	
22.80~19.475	0.800	0.4	73	73	96
19.475~15.00	0.700	0.4	99	99	119

注記\*：C（風上）は基準階での値を示す。

3.2.2 荷重の組合せ

荷重の組合せを表 3-4 に示す。

ケース 1 は従荷重として，鉛直荷重と水平荷重を用いて評価するため耐震壁を評価対象とする。ケース 2 は従荷重として積雪荷重を組み合わせ，鉛直荷重のみを用いて評価するため屋根スラブを評価対象とする。

表 3-4 荷重の組合せ

考慮する 荷重の 組合せ	荷重*				
	常時作用する 荷重 (F <sub>d</sub> )		主荷重 降下火砕物に よる荷重 (F <sub>a</sub> )	従荷重	
	固定 荷重	積載 荷重		積雪荷重 (F <sub>s</sub> )	風荷重 (W)
ケース 1	○	○	○	○	○
ケース 2	○	○	○	○	—

注記\*：○は考慮する荷重を示す。

### 3.3 許容限界

制御室建物の許容限界は、VI-3-別添 2-1「火山への配慮が必要な施設の強度計算の方針」の「4.2 許容限界」にて設定している許容限界に従って、「3.1 評価対象部位」にて設定している建物の評価対象部位ごとに設定する。

屋根スラブ及び耐震壁の許容限界を「原子力施設鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説（（社）日本建築学会，2005年制定）」（以下「RC-N規準」という。）及び「原子力発電所耐震設計技術指針 J E A G 4 6 0 1-1987（（社）日本電気協会）」に基づき表 3-5 に、コンクリート及び鉄筋の短期許容応力度を表 3-6 及び表 3-7 に示す。

表 3-5 許容限界

要求機能	機能設計上の性能目標	部位	機能維持のための考え方	許容限界（評価基準値）
—	構造強度を有すること	屋根スラブ（支持壁を含む）	部材に生じる応力が構造強度を確保するための許容限界を超えないことを確認	「RC-N規準」に基づく短期許容応力度* <sup>1</sup>
		耐震壁* <sup>2</sup>	最大せん断ひずみが構造強度を確保するための許容限界を超えないことを確認	せん断ひずみ $2.0 \times 10^{-3}$
遮蔽性	遮蔽体の損傷により遮蔽性能を損なわないこと	屋根スラブ（支持壁を含む）	部材に生じる応力が遮蔽性を維持するための許容限界を超えないことを確認	「RC-N規準」に基づく短期許容応力度* <sup>1</sup>
		耐震壁* <sup>2</sup> （中央制御室遮蔽及び補助遮蔽）	最大せん断ひずみが遮蔽性を維持するための許容限界を超えないことを確認	せん断ひずみ $2.0 \times 10^{-3}$

注記\*<sup>1</sup>：許容限界は終局強度に対し妥当な安全余裕を有したものとして設定することとし、さらなる安全余裕を考慮して短期許容応力度とする。

\*<sup>2</sup>：建物全体としては、水平力を主に耐震壁で負担する構造となっており、柱、はり、間仕切壁等が耐震壁の変形に追従すること、また、全体に剛性の高い構造となっており複数の耐震壁間の相対変形が小さく床スラブの変形が抑えられるため、各層の耐震壁の最大せん断ひずみが許容限界を満足していれば、建物・構築物に要求される機能は維持される。

表 3-6 コンクリートの短期許容応力度

(単位 : N/mm<sup>2</sup>)

設計基準強度 F <sub>c</sub>	圧縮	せん断
22.1	14.6	1.06

表 3-7 鉄筋の短期許容応力度

(単位 : N/mm<sup>2</sup>)

種別*	引張り及び圧縮	せん断
SD35 (SD345 相当)	345	345

注記\* : 建設当時の鋼材の種類を, 現在の規格に読み替えた許容応力度を示す。

### 3.4 解析モデル及び諸元

#### 3.4.1 モデル化の基本方針

##### (1) 屋根スラブ

###### a. 基本方針

屋根スラブ（支持壁を含む）について，3次元FEMモデルを用いた応力解析を行い，断面の評価を行う。

応力解析は，3次元FEMモデルを用いた弾塑性応力解析とする。解析には，解析コード「FINAL」を用いる。応力解析モデルは，制御室建物4階（EL 16.9m）より上部の鉄筋コンクリート造の屋根スラブ，支持壁，柱及びはりをモデル化する。解析モデルを図3-1に示す。

###### b. 使用要素

解析モデルに使用するFEM要素は，屋根スラブ及び支持壁については積層シェル要素，柱及びはりについてはファイバー要素とする。各要素は，鉄筋層をモデル化した異方性材料による要素である。

各要素には，板の曲げと軸力を同時に考えるが，板の曲げには面外せん断変形の影響も考慮する。


###### c. 境界条件

3次元FEMモデルのEL 16.9mの位置を固定とする。


###### d. 材料構成則

材料構成則を図3-2に示す。

コンクリートのヤング係数及び圧縮強度については，設計基準強度に基づき算定した値とする。




(a) 鳥瞰図 (屋根スラブ表示)



(b) 鳥瞰図 (屋根スラブ非表示)

図 3-1 応力解析モデル




$F_c$  : コンクリートの設計基準強度

項目	設定
圧縮強度	$\sigma_c = -0.85 F_c$ (発電用原子力設備規格 コンクリート製原子炉格納容器規格 ( (社) 日本機械学会, 2003) )
終局圧縮ひずみ	$-3000 \times 10^{-6}$ (発電用原子力設備規格 コンクリート製原子炉格納容器規格 ( (社) 日本機械学会, 2003) )
圧縮側のコンクリート構成則	長沼 (1995) による式 (「修正 Ahmad」) (引用文献(1)参照)
ひび割れ発生後の引張軟化曲線	出雲ほか (1987) による式 ( $c = 0.4$ ) (引用文献(2)参照)
引張強度	$\sigma_t = 0.38 \sqrt{F_c}$ (鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説 -許容応力度設計法- ( (社) 日本建築学会, 1999年改定) )

注：引張方向の符号を正とする。

(a) コンクリートの応力-ひずみ関係

図 3-2 材料構成則 (1/2)



項目	設定
鉄筋の構成則	バイリニア型 (発電用原子力設備規格 コンクリート製原子炉格納容器規格 ( (社) 日本機械学会, 2003) )
終局ひずみ	$\pm 5000 \times 10^{-6}$ (発電用原子力設備規格 コンクリート製原子炉格納容器規格 ( (社) 日本機械学会, 2003) )


注：引張方向の符号を正とする。

(b) 鉄筋の応力-ひずみ関係

図 3-2 材料構成則 (2/2)

(2) 耐震壁


耐震壁は、VI-2-2-5「制御室建物の地震応答計算書」に示す地震応答解析モデルを用いて評価する。解析に使用するコードは、「NUPP4」である。なお、解析コードの検証及び妥当性の確認の概要については、VI-5「計算機プログラム（解析コード）の概要」に示す。地震応答解析モデルを図3-3に示す。



注記\*1：回転慣性重量（基礎スラブ上端）(47.46×10<sup>5</sup>kN・m<sup>2</sup>)  
 \*2：回転慣性重量（基礎スラブ下端）(5.79×10<sup>5</sup>kN・m<sup>2</sup>)

(南北方向)

図3-3 地震応答解析モデル（水平方向）(1/2)



注記 \*1 : 回転慣性重量 (基礎スラブ上端) ( $13.42 \times 10^6 \text{kN} \cdot \text{m}^2$ )

\*2 : 回転慣性重量 (基礎スラブ下端) ( $1.64 \times 10^6 \text{kN} \cdot \text{m}^2$ )

(東西方向)  
図 3-3 地震応答解析モデル (水平方向) (2/2)

## 3.4.2 解析諸元

## (1) 屋根スラブ

屋根スラブ（支持壁を含む）の評価に使用するコンクリート及び鉄筋の物性値を表 3-8 及び表 3-9 に示す。

表 3-8 コンクリートの物性値

設計基準強度 $F_c$ (N/mm <sup>2</sup> )	ヤング係数 $E$ (N/mm <sup>2</sup> )	せん断弾性係数 $G$ (N/mm <sup>2</sup> )
22.1	$2.20 \times 10^4$	$9.18 \times 10^3$

表 3-9 鉄筋の物性値

鉄筋の種類	降伏応力 $\sigma_y$ (N/mm <sup>2</sup> )	ヤング係数 $E$ (N/mm <sup>2</sup> )
SD35 (SD345 相当)	345	$2.05 \times 10^5$

## (2) 耐震壁

耐震壁の評価に使用する鉄筋コンクリートの物性値を表 3-10 に示す。

表 3-10 鉄筋コンクリートの物性値

ヤング係数 $E$ (N/mm <sup>2</sup> )	せん断弾性係数 $G$ (N/mm <sup>2</sup> )
$2.20 \times 10^4$	$9.18 \times 10^3$

### 3.5 評価方法

#### 3.5.1 屋根スラブの評価方法

##### (1) 応力解析方法

屋根スラブ（支持壁を含む）について，降下火砕物堆積時に対して3次元FEMモデルを用いた弾塑性応力解析を実施する。

##### a. 荷重ケース

降下火砕物堆積時の応力は，次の荷重を組み合わせで求める。

$F_d$  : 常時作用する荷重

$F_a$  : 降下火砕物による荷重

$F_s$  : 積雪荷重

##### b. 荷重の組合せケース

荷重の組合せケースを表3-11に示す。

表3-11 荷重の組合せケース

組合せケース	荷重の組合せ
ケース2	$F_d + F_a + F_s$

##### (2) 断面の評価方法

##### a. 軸力及び曲げモーメントに対する断面の評価方法

軸力及び曲げモーメントによる鉄筋の引張応力度が，短期許容応力度を超えないことを確認する。

b. 面外せん断力に対する断面の評価方法

断面の評価は、「RC-N規準」に基づき、評価対象箇所に生じる面外せん断力が、次式をもとに計算した許容面外せん断力を超えないことを確認する。

$$Q_A = b \cdot j \cdot \{ \alpha \cdot f_s + 0.5 \cdot {}_w f_t \cdot (p_w - 0.002) \}$$

ここで、

$Q_A$  : 許容面外せん断力 (N)

$b$  : 断面の幅 (mm)

$j$  : 断面の応力中心間距離で、断面の有効せいの 7/8 倍の値 (mm)

$\alpha$  : 許容せん断力の割増し係数で、次式による。

(2 を超える場合は 2, 1 未満の場合は 1 とする。)

$$\alpha = \frac{4}{M / (Q \cdot d) + 1}$$

$M$  : 曲げモーメント (N・mm)

$Q$  : せん断力 (N)

$d$  : 断面の有効せい (mm)

$f_s$  : コンクリートの短期許容せん断応力度 (N/mm<sup>2</sup>)

${}_w f_t$  : せん断補強筋の短期許容引張応力度 (N/mm<sup>2</sup>)

$p_w$  : せん断補強筋比で、次式による。(0.002 以上とする\*)

$$p_w = \frac{a_w}{b \cdot x}$$

$a_w$  : せん断補強筋の断面積 (mm<sup>2</sup>)

$x$  : せん断補強筋の間隔 (mm)

注記\* : せん断補強筋がない領域については、第 2 項を 0 とする。

### 3.5.2 耐震壁の評価方法

耐震壁の評価は、風荷重を地震応答解析モデルの各床レベルの質点位置に水平方向に作用させ、耐震壁に発生するせん断ひずみが許容限界を超えないことを確認する。なお、耐震壁の応力計算には、地震応答解析モデルを用いた静的評価を実施する。耐震壁の復元力特性の設定においては、鉛直荷重の増加による軸力を考慮すると第1折れ点の増大が見込まれるため、本評価では保守的に降下火砕物等堆積による鉛直荷重は考慮しない。

#### 4. 強度評価結果


##### 4.1 屋根スラブの評価結果

「3.5 評価方法」に基づいた評価結果を以下に示す。


断面の評価結果を記載する要素は、軸力及び曲げモーメントによる鉄筋の引張応力度及び面外せん断力に対する評価において、検定値（許容値に対する発生値の割合）が最大となる要素とする。

選定した要素の位置を図 4-1 に、評価結果を表 4-1 に示す。

降下火砕物堆積による鉛直荷重等によって発生する軸力及び曲げモーメントによる鉄筋の引張応力度及び面外せん断力が、許容限界を超えないことを確認した。



(a) 屋根スラブ



(b) 支持壁 (c E 通り)

図4-1 選定した要素の位置

表4-1 評価結果

部位	評価項目		方向	要素番号	発生値	許容値
屋根スラブ	軸力 + 曲げモーメント	鉄筋 引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	N S	10749	108.3	345
	面外せん断力	面外せん断力 (kN/m)	N S	10604	482.4	1246.4
支持壁	軸力 + 曲げモーメント	鉄筋 引張応力度 (N/mm <sup>2</sup> )	鉛直	14118	93.9	345
	面外せん断力	面外せん断力 (kN/m)	鉛直	14158	111.1	380.2

#### 4.2 耐震壁の評価結果

「3.5 評価方法」に基づいた評価結果を表 4-2 に示す。なお、各方向において最大せん断ひずみが生じる部材のみを示す。

水平荷重等によって、評価対象部位に生じるせん断ひずみが許容限界を超えないことを確認した。

表 4-2 耐震壁の評価結果

検討ケース	評価項目	方向	高さ(EL) (m)	せん断ひずみ ( $\times 10^{-3}$ )	許容限界 ( $\times 10^{-3}$ )
ケース 1	せん断 ひずみ	南北方向	16.9~12.8	0.00150	2.0
		東西方向	16.9~12.8	0.000634	2.0

5. 引用文献

- (1) 長沼一洋：三軸圧縮下のコンクリートの応力～ひずみ関係，日本建築学会構造系論文集，第474号，1995.8
- (2) 出雲淳一，島弘，岡村甫：面内力を受ける鉄筋コンクリート板要素の解析モデル，コンクリート工学，Vol.25，No.9，1987.9