

島根原子力発電所第2号機 審査資料	
資料番号	NS2-補-027-10-47 改01
提出年月日	2023年4月21日

逃がし安全弁排気管の耐震クラスについて

2023年4月

中国電力株式会社

目 次

1. 概要	1
2. 逃がし安全弁排気管の耐震クラスについて	1

別紙 逃がし安全弁排気管の SA 流路の設定の考え方について

1. 概要

本資料では、逃がし安全弁排気管の耐震クラスの考え方について示す。

なお、本資料が関連する工認図書は以下のとおり。

- ・ VI-2-1-4 「耐震重要度分類及び重大事故等対処施設の施設区分の基本方針」

2. 逃がし安全弁排気管の耐震クラスについて

逃がし安全弁排気管（以下「排気管」という。）は、逃がし安全弁から排気された蒸気をサプレッションチェンバ（以下「S/C」という。）のプール水中に導き蒸気を凝縮させる機能を有しており、原子炉安全停止時及び冷却材喪失事故（以下「LOCA」という。）後の炉圧の減圧を目的としている。地震後に原子炉を安全停止するためのプラントシーケンスを図1に、LOCA後のプラントシーケンスを図2に示す。

排気管の耐震クラスとしては、Bクラスの定義のうち「原子炉冷却材圧力バウンダリに直接接続されていて一次冷却材を内蔵しているか又は内蔵し得る施設」の主要設備に分類され、表1の考え方に基づき、ドライウエル（以下「D/W」という。）内をB（S s 機能維持）及びS/C内をSクラスとしている。

表1 今回工認における排気管の機能及び耐震クラス

	耐震クラス	考え方
D/W内	B (S s 機能維持)	地震により排気管が破損したとしても、D/W内に放出された蒸気は、ベント管を通してS/Cのプール水中に導かれて凝縮する*1ため、原子炉格納容器内圧力及び温度が有意に上昇することはない（最高使用圧力及び最高使用温度を超えることはない）*2が、原子炉格納容器への影響を保守的に考慮して、基準地震動S sに対してD/W内の排気管が破損しないことを確認する。
S/C内	S	<ul style="list-style-type: none"> 地震による安全停止時に排気管がS/C内の気相部で破損した場合、逃がし安全弁から排気された蒸気の凝縮が十分に行えなくなる可能性がある*3ため、S/C内の排気管はSクラスとして設計する。 排気管がS/C内の気相部で破損した場合、ベント管を通した蒸気の凝縮が十分に行えなくなり、原子炉格納容器の圧力抑制装置（ベント管、ベントヘッド、ダウンコマ）としての機能が損なわれるおそれがあることから、排気管を圧力抑制装置の一部とみなしSクラスとして設計する。

注記*1：D/W内で破損した場合の蒸気の流れについて図3に示す。

*2：排気管が破損した場合にD/W内に放出される蒸気流量は、D/Wの設計条件としているLOCA事象での蒸気流量以下であることから、最高使用圧力及び最高使用温度を超えるものではない。

*3：S/C内で破損した場合の蒸気の流れについて図4に示す。なお、気相部で蒸気が排出された場合に、S/Cスプレイによって凝縮する方法もあることから蒸気凝縮ができなくなることはない。




図1 基準地震動 S s 後のプラントシーケンス (通常運転状態から)




図2 LOCA 後のプラントシーケンス




図3 D/W内で排気管が破損した場合の蒸気の流れ




図4 S/C内で排気管が破損した場合の蒸気の流れ

逃がし安全弁排気管の SA 流路の設定の考え方について

1. 概要

本資料では、逃がし安全弁排気管の重大事故等時における主配管の考え方について示す。

2. 「発電用原子炉施設の工事計画に係る手続きガイド」における記載

主配管の定義については、「発電用原子炉施設の工事計画に係る手続きガイド」にて以下の記載となっている。

「発電用原子炉施設の工事計画に係る手続きガイド」(12, 13 ページ抜粋)

(個別機器等事項)

A. 主配管

通常運転状態, 工学的安全施設の作動状態又は重大事故等時においてその配管が属する系統に求める主たる機能を果たすために本流が流れる配管をいう

3. 今回工事計画認可における考え方

以下の考え方により今回工事計画認可において逃がし安全弁排気管は重大事故等対処設備の主配管としてまとめている。

- ・重大事故等対策の有効性評価は、逃がし安全弁排気管は地震によって損傷せずに健全であり、S/C で蒸気凝縮する前提で評価しているため、逃がし安全弁が重大事故等対処設備となっていること
- ・重大事故等対処設備である逃がし安全弁が作動する際、その排気が流路である逃がし安全弁排気管を通じて S/C に排出されること
⇒よって、重大事故時においてその配管が属する系統に求める主たる機能を果たすために本流が流れる配管をいうに該当する主配管として逃がし安全弁排気管を重大事故等対処設備としている。

4. 設計基準対象施設としての排気管の考え方との比較

上記のとおり、重大事故等対策の有効性評価において、排気管は健全である前提となっていることから重大事故等対処施設とし S s 機能維持設計としている。一方、設計基準対象施設としては、本文中に示すとおり、D/W 内の排気管が破断した場合でも原子炉格納容器へ有意な影響を及ぼさない(影響は原子炉格納容器設計で考慮している LOCA 事象に包絡される)ことから、耐震重要度分類の定義に基づき B クラス設計としている。