

島根原子力発電所第2号機 工認記載適正化箇所(耐震性についての計算書:波及的影響)

No.	図書番号	図書名称	該当頁	適正化内容	提出年月日	備考
No.1～24については、NS2-他-244改01で整理済みのため省略。						
25	NS2-添2-014-09	VI-2-11-2-3 免震重要棟遮蔽壁の耐震性についての計算書	P.2	図2-2中に「構造目地」を追加しました。	2023/5/31	
26	NS2-添2-014-09	VI-2-11-2-3 免震重要棟遮蔽壁の耐震性についての計算書	P.3	以下の記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)径1.2m, 高さ6mの鋼管杭 (新)直径1.2m, 長さ6mの鋼管杭	2023/5/31	
27	NS2-添2-014-09	VI-2-11-2-3 免震重要棟遮蔽壁の耐震性についての計算書	P.7	評価項目のうち妥当な安全余裕を考慮した項目について、注記を追加しました。	2023/5/31	
28	NS2-添2-014-09	VI-2-11-2-3 免震重要棟遮蔽壁の耐震性についての計算書	P.8,34	以下の記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)道路橋示方書・同解説(I共通編・IV下部構造編)((社)日本道路協会, 平成14年3月) (新)道路橋示方書(I共通編・IV下部構造編)・同解説((社)日本道路協会, 平成14年3月)	2023/5/31	
29	NS2-添2-014-09	VI-2-11-2-3 免震重要棟遮蔽壁の耐震性についての計算書	P.30	以下の記載を適正化しました。(下線部参照) (旧)免震重要棟遮蔽壁下端より低いことから、地下水による浮力は考慮しない。 (新)免震重要棟遮蔽壁下端より低い <del>ため</del> , 地下水を考慮しない。	2023/5/31	
30	NS2-添2-014-09	VI-2-11-2-3 免震重要棟遮蔽壁の耐震性についての計算書	P.30	表3-7中に「備考」の列を追加しました。また、それに伴い表中の記載を修正しました。	2023/5/31	
31	NS2-添2-014-09	VI-2-11-2-3 免震重要棟遮蔽壁の耐震性についての計算書	P.7, 34	せん断破壊に対する照査の許容限界の記載を適正化しました。	2023/5/31	
32	NS2-添2-022-32改01	VI-2-別添7-2-29 復水貯蔵タンク遮蔽壁の耐震性についての計算書(掘削前)	表紙 他	図書名称を以下のとおり修正しました。(下線部参照) (旧)VI-2-別添7-2-31 復水貯蔵タンク遮蔽壁の耐震性についての計算書(掘削前) (新)VI-2-別添7-2-29 復水貯蔵タンク遮蔽壁の耐震性についての計算書(掘削前)	2023/5/31	
33	NS2-添2-022-32改01	VI-2-別添7-2-29 復水貯蔵タンク遮蔽壁の耐震性についての計算書(掘削前)	目次	章の名称を修正しました。	2023/5/31	
34	NS2-添2-022-32改01	VI-2-別添7-2-29 復水貯蔵タンク遮蔽壁の耐震性についての計算書(掘削前)	P.1 他	耐震計算書作成フローを追加しました。それに伴い、ページの変更を行いました。	2023/5/31	
35	NS2-添2-022-32改01	VI-2-別添7-2-29 復水貯蔵タンク遮蔽壁の耐震性についての計算書(掘削前)	P.2	以下の記載を修正しました。(下線部参照) (旧)2号機原子炉建物(東西)(A-A断面) (新)2号機原子炉建物(A-A断面)	2023/5/31	
36	NS2-添2-022-32改01	VI-2-別添7-2-29 復水貯蔵タンク遮蔽壁の耐震性についての計算書(掘削前)	P.2	使用した解析コードに関する記載を追記しました。	2023/5/31	
37	NS2-添2-022-32改01	VI-2-別添7-2-29 復水貯蔵タンク遮蔽壁の耐震性についての計算書(掘削前)	P.2	図2-1中に構造物を示す矢印を追記しました。	2023/5/31	