

島根原子力発電所第2号機 工認記載適正化箇所(耐震性についての計算書:ディーゼル燃料移送ポンプエリア防護対策設備)

No.	図書番号	図書名称	該当頁	適正化内容	提出年月日	備考
No.1~7は、NS2-他-308改02にて整理済みのため省略。						
8	NS2-添2-014-12改02	VI-2-11-2-6-1 ディーゼル燃料移送ポンプエリア防護対策設備の耐震性についての計算書	P.2	以下のとおり記載を修正しました。(下線部参照) (旧)ディーゼル燃料移送ポンプエリア防護対策設備の基礎は排気筒の基礎と一体構造である。 (新)ディーゼル燃料移送ポンプエリア防護対策設備は排気筒の基礎に設置している。	2023/5/31	
9	NS2-添2-014-12改02	VI-2-11-2-6-1 ディーゼル燃料移送ポンプエリア防護対策設備の耐震性についての計算書	P.17	基準地震動Ssの加速度応答スペクトル図について、体裁を修正しました。	2023/5/31	
10	NS2-添2-014-12改02	VI-2-11-2-6-1 ディーゼル燃料移送ポンプエリア防護対策設備の耐震性についての計算書	P.21,30	以下のとおり記載を修正しました。(下線部参照) (旧)せん断剛性 (新)等価せん断剛性	2023/5/31	
11	NS2-添2-014-12改02	VI-2-11-2-6-1 ディーゼル燃料移送ポンプエリア防護対策設備の耐震性についての計算書	P.22~25	地震応答解析モデル図の凡例のうち床の表記について、体裁を修正しました。	2023/5/31	
12	NS2-添2-014-12改02	VI-2-11-2-6-1 ディーゼル燃料移送ポンプエリア防護対策設備の耐震性についての計算書	P.35,38	図中の記載を以下のとおり修正しました。(下線部参照) (旧)燃料移送ポンプエリア竜巻防護対策設備 (新)ディーゼル燃料移送ポンプエリア防護対策設備	2023/5/31	