

島根原子力発電所第2号機 指摘事項に対する回答整理表(安全対策工事に伴う掘削前の状態における耐震性に関する計算書(機電関係))

No.	指摘日	資料の該当箇所				コメント内容	回答日	回答	資料等への 反映箇所	備考
		ヒアリング 資料番号	図書種別, 目録番号	図書名称	該当頁					
1	2023/4/5	NS2-添2-022-17	別添資料	VI-2-別添7-2-16 管の耐震性についての計算書(格納容器フィルタベント系)(掘削前)	P.1	配管について、掘削後の条件との比較の内容の詳細を説明すること。	2023/4/26	本計算書において比較している耐震条件が、VI-2-9-4-7-1-1「管の耐震性についての計算書(格納容器フィルタベント系)」において適用している耐震条件と、VI-2-別添7-2-1「設計用床応答スペクトルの作成方針(掘削前)」に示す掘削前の耐震条件であることを明記しました。また、比較する耐震条件は、安全対策工事に伴う掘削の影響を受ける建物・構築物である第1ベントフィルタ格納槽のものとする旨を明記しました。	NS2-添2-022-17改01「VI-2-別添7-2-16 管の耐震性についての計算書(格納容器フィルタベント系)(掘削前)」P.1	

島根原子力発電所第2号機 工認記載適正化箇所(安全対策工事に伴う掘削前の状態における耐震性に関する計算書(機電関係))

No.	図書番号	図書名称	該当頁	適正化内容	提出年月日	備考
No.1～21は、NS2-他-359で整理済みのため省略。						
22	NS2-添2-022-02改02	VI-2-別添7-2-1 設計用床応答スペクトルの作成方針(掘削前)	P.9～11,13	地震応答解析モデル図の凡例及び節点位置の修正を実施しました。	2023/5/18	
23	NS2-添2-022-07～24改02, NS2-添2-022-26～28改02	VI-2-別添7-2-6 低圧原子炉代替注水ポンプの耐震性についての計算書(掘削前) 他	目次,P.1	以下の適正化を実施しました。(下線部参照) (旧)耐震計算書(添付書類)の耐震条件と掘削前の耐震条件との比較 (新)耐震計算書(添付書類)の耐震条件と掘削前の耐震条件の比較	2023/5/18	
24	NS2-添2-022-08改02, NS2-添2-022-17改02	VI-2-別添7-2-7 管の耐震性についての計算書(低圧原子炉代替注水系)(掘削前)  VI-2-別添7-2-16 管の耐震性についての計算書(格納容器フィルタベント系)(掘削前)	P.3	「3. 概略系統図及び鳥瞰図」以降の項目は、代表モデルに選定された配管モデルについて記載する旨を追記しました。	2023/5/18	