

# A-SG器内から回収したスケールの断面観察結果

資料②

回収位置	A-SG 1B上(高温側) X56-57,Y12	A-SG 1B上(高温側) X56-57,Y12	A-SG 1B上(高温側) X56-57,Y14	A-SG 1B上(低温側) X42-X43,Y4	A-SG 1B上(高温側) X24-X25,Y8
断面マイクロ画像					
スケール厚さ <sup>(※)</sup> (mm)	約0.3	約0.3	約0.4	約0.3	約0.1
稠密層厚さ(mm)	0.02	0.00	0.00	0.00	0.04
回収位置	A-SG 1B上(高温側) X24-X25,Y8	A-SG 1B上(低温側) X43-X44,Y4	A-SG 1B上(低温側) X42-X43,Y4	A-SG 1B上(低温側) X43-X44,Y11	A-SG 1B上(低温側) X43-X44,Y11
断面マイクロ画像					
スケール厚さ <sup>(※)</sup> (mm)	約0.1	約0.3	約0.3	約0.3	約0.3
稠密層厚さ(mm)	0.04	0.00	0.00	0.04	0.00

※：2箇所計測値の平均値

：稠密層を示す

⇒回収した10個のスケールにおいては、保全指標（0.1mm以上）を上回る稠密層厚さは認められなかった。