

1. 件名：女川1号機原子炉建屋天井クレーン走行部支持台座の交換について

2. 日時：令和5年11月9日 18時20分～19時20分

3. 場所：原子力規制庁 8階会議室

4. 出席者

原子力規制庁

原子力規制部 審査グループ実用炉審査部門

渡邊管理官、小林管理官補佐、河原崎係長

原子力規制部 検査グループ実用炉監視部門

菊川管理官補佐

原子力規制部 検査グループ専門検査部門

滝吉管理官補佐

長官官房 総務課事故対処室

木原室長補佐

東北電力株式会社

東京支社総務グループ 課長

5. 要旨

○東北電力から、女川1号機原子炉建屋天井クレーン走行部支持台座について、新品のものに交換した上で、10月26日にクレーンの作動試験を実施し、運転状態に問題ないことを確認した旨の説明があった。

○原子力規制庁は、以下のことを確認した。

- ・当該支持台座の交換は、認可を受けた工事計画認可申請書における設備または機器の主要な仕様等の変更を伴わない工事であること。
- ・交換した支持台座は、交換前のものと材質や寸法等が同一であり、耐震性も同等であること。

以上