

# 増設ALPS配管洗浄作業における身体汚染発生 (線量評価の状況)

2023年11月9日

---

東京電力ホールディングス株式会社

- ✓ 増設ALPS配管洗浄作業における身体汚染した作業員の皮膚の等価線量及び実効線量については、現在、評価中であるが、評価を完了して評価値を確定するためには、病院から診断書が出た後、ご本人の許可を得てから元請経由で当社が診断書を手し次第、評価結果を取り纏めるため、評価完了の時期は未定である。
- ✓ 尚、上記評価中において、皮膚の等価線量については、年間500mSvを、また、当該作業における実効線量については、5mSvを超えるおそれのある時は、その旨を直ちに報告する。