

令和2年度第3四半期における検査指摘事項等(原子力施設安全及び放射線安全関係)(実用発電用原子炉)

件名	概要	重要度	深刻度	関係URL
柏崎刈羽原子力発電所6号機 安全処置の不備による使用済燃料プール冷却浄化系ポンプ(B)の自動停止	停止中の柏崎刈羽原子力発電所6号機において、使用済燃料プール冷却浄化系の弁を駆動部の点検のために開操作したところ、系統流量が一時的に上昇して運転中の使用済燃料プール冷却浄化系ポンプ(B)がインターロックにより停止して使用済燃料プールの冷却が停止した。	緑	SL IV	<a href="https://www2.nsr.go.jp/data/000347883.pdf">https://www2.nsr.go.jp/data/000347883.pdf</a>
東海第二発電所における一時立入者の高放射線区域への未許可立入り	東海第二発電所での一時立入者による「作業観察」において、一時立入者の案内者の発電所員は、放射線・化学管理マネージャーの許可を得ないで、高放射線区域の廃液中和タンク室に一時立入者を入域させた。	緑	SL IV	<a href="https://www2.nsr.go.jp/data/000347885.pdf">https://www2.nsr.go.jp/data/000347885.pdf</a>
島根原子力発電所1号機 高放射線区域入域における従業員被ばく管理の不備	島根原子力発電所1号機の定期事業者検査において事業者の検査担当者2名は入域許可が与えられている作業場所以外の高放射線区域に入域した。	緑	SL IV	<a href="https://www2.nsr.go.jp/data/000347936.pdf">https://www2.nsr.go.jp/data/000347936.pdf</a>

令和2年度第3四半期における検査指摘事項等(核物質防護関係)(実用発電用原子炉)

件名	概要	重要度	深刻度	関係URL
柏崎刈羽原子力発電所 IDカード不正使用	柏崎刈羽原子力発電所において、東京電力社員が他人のIDカードを使用して、防護区域にある中央制御室まで入域したものの。	白	SL III	<a href="#">第54回原子力規制委員会 臨時会議   原子力規制委員会 (nra.go.jp)</a> <a href="#">第55回原子力規制委員会 臨時会議   原子力規制委員会 (nra.go.jp)</a>

重要度:検査指摘事項が原子力安全に及ぼす影響について重要度評価を行い、実用発電用原子炉については、緑、白、黄、赤の4つに分類する。  
深刻度:法令違反が特定された検査指摘事項等について、原子力安全に係る重要度評価とは別に、意図的な不正行為の有無、原子力規制委員会の規制活動への影響等を踏まえて、4段階の深刻度レベル(SL:Severity Level)により評価する。

令和2年度第3四半期における検査指摘事項等(原子力施設安全及び放射線安全関係)(核燃料施設)

件名	概要	重要度	深刻度	関係URL
指摘事項なし				

令和2年度第3四半期における検査指摘事項等(核物質防護関係)(核燃料施設)

件名	概要	重要度	深刻度	関係URL
指摘事項なし				

重要度:検査指摘事項が原子力安全に及ぼす影響について重要度評価を行い、核燃料施設については、追加対応なし、追加対応ありの2つに分類する。  
深刻度:法令違反が特定された検査指摘事項等について、原子力安全に係る重要度評価とは別に、意図的な不正行為の有無、原子力規制委員会の規制活動への影響等を踏まえて、4段階の深刻度レベル(SL: Severity Level)により評価する。