

1. 件名：新規基準適合性審査に関する事業者ヒアリング（玄海原子力発電所及び川内原子力発電所 設置変更許可申請（標準応答スペクトル¹の規制への取り入れ））

2. 日時：令和5年12月15日 13時30分～13時35分

3. 場所：原子力規制庁 8階A会議室（一部TV会議システムを利用）

4. 出席者：（※ TV会議システムによる出席）

原子力規制庁：

（新基準適合性審査チーム）

熊谷主任安全審査官、藤原主任安全審査官、小野安全審査官

九州電力株式会社：

土木建築本部 設計・解析グループ 課長※、他4名※

5. 自動文字起こし結果

別紙のとおり

※音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。

発言者による確認はしていません。

6. その他

提出資料：

- （1）玄海原子力発電所3号炉及び4号炉 標準応答スペクトルの規制への取り入れに伴う改正規則等への適合性について（GSs-1-3）
- （2）玄海原子力発電所3号炉及び4号炉 標準応答スペクトルの規制への取り入れに伴う改正規則等への適合性について 伊方発電所3号炉との比較表（GSs-1（比較）-3）
- （3）川内原子力発電所1号炉及び2号炉 標準応答スペクトルの規制への取り入れに伴う改正規則等への適合性について（SSs-1-2）
- （4）川内原子力発電所1号炉及び2号炉 標準応答スペクトルの規制への取り入れに伴う改正規則等への適合性について 伊方発電所3号炉との比較表（SSs-1（比較）-3）

以上

¹ 「震源を特定せず策定する地震動に関する検討チーム」の検討結果において「震源を特定せず策定する地震動（全国共通）」として取りまとめた標準応答スペクトルをいう。

時間	自動文字起こし結果
0:00:00	はい、規制庁の尾野ですそれで本日のヒアリングを開始したいと思います本日のヒアリングについては、玄海と川内の標準応答スペクトルのヒアリングについてです。
0:00:10	では説明をお願いします。
0:00:13	はい。九州電力の笠野です。
0:00:15	資料は、玄海の方のG S s の1-3の資料でご説明させていただきます。
0:00:24	説明の内容としては川内玄海アノ同じような内容になりますので、見解で代表してご説明いたします。
0:00:35	1ページめくっていただいて目次の方で、添付資料の5として、基準地震動及び弾性設計用地震動の数値についてという資料、
0:00:46	東海第2さんについて、説明された内容を付け加えたような形で資料を追加させていただきます。
0:00:53	実際の資料は一番後ろのページ、
0:00:57	玄海で言うと64ページ目になります。
0:01:02	右肩添付資料5として基準地震動及び弾性設計用地震の周知についてという資料になります。
0:01:10	こちらが設置変更許可申請書内について知人基準地震動と弾性設計を地震動の
0:01:21	実際のガル数というか数値に関してですが、実際に申請書に書いているのは小数点以下は四捨五入するような形で、
0:01:32	整数値の形で記載をしております。実際に記載しているのは下の方の表のほうに記載しております。
0:01:39	そして、弾性設置振動を
0:01:43	作るにあたっては、
0:01:45	基準地震動の生値、小数点以下の数字も含めた状態で、添5のチェックをかけた上で、
0:01:53	団地設計を地震動の生値を出した。
0:01:57	上で小数点以下に関しては四捨五入するような形で、
0:02:01	申請書には記載をしているというようなものになっております。小数点以下の
0:02:08	処理の内容についてのご説明する資料となっております。
0:02:13	この資料についての説明は以上で、もう一つ伊方との比較表に関しての資料ですが、

- ※1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。発言者による確認はしていません。
- ※2 時間は会議開始からの経過時間を示します。

0:02:22	こちらは資料番号として次S s -1、括弧比較の-3の資料になります。
0:02:30	こちらの資料の修正箇所としては、
0:02:33	1、右下1ページ目の目次の箇所で添付資料を追加した旨を記載してございます。ただこの資料、
0:02:42	含めて内容に関しても伊方さんの方には記載がないので特段比較に関しては省略をさせていただくというんで、
0:02:50	記載させていただきます。説明の方以上になります。
0:02:57	規制庁的那須ばかり、説明ありがとうございました。
0:03:01	1点だけ確認なんですけれども、
0:03:03	今回のものだけ四捨五入してる、四捨五入で後期、こういう数値になってるっていうわけでもなくて、最初のなお書きに書いてる通り、今までの他の
0:03:16	S sとS Dの関係もすでにこの四捨五入で所在地を四捨五入しますっていうのは取り入れていて、評価方法は別にな変わってないっていうことでいいんですね。
0:03:28	九州電力笠野です。ご認識の通りで、年超過の今回の標準応答スペクトルを考慮した地震動以外に関しても同じような考え方になっております。
0:03:39	以上です。はい。規制庁のです。ありがとうございます。こちらからの確認は以上になります。何か九州電力の方から確認ありますか。大丈夫ですか。
0:03:52	九州電力笠野ですこちらからも特に確認事項ございません。
0:03:57	はい、規制庁のです。ありがとうございますそれではヒアリングを終了したいと思います。
0:04:02	ありがとうございました。
0:04:04	ありがとうございました。

- ※1 音声認識ソフトによる自動文字起こし結果をそのまま掲載しています。発言者による確認はしていません。
- ※2 時間は会議開始からの経過時間を示します。