

1. 件名：東海第二発電所の鋼製防護壁（防潮堤）に係る面談

2. 日時：令和6年1月12日（金） 17時00分～18時10分

3. 場所：原子力規制庁2階会議室

4. 出席者

原子力規制庁 原子力規制部検査グループ 専門検査部門

上田企画調査官、滝吉管理官補佐、種市主任原子力専門検査官

日本原子力発電（株）

発電管理室 部長 他5名

5. 要旨

○日本原子力発電（株）から、東海第二発電所の鋼製防護壁の南基礎（地中連続壁部）における調査状況と対応案について、資料に基づき説明を受けた。

○原子力規制庁から、当該構造物の是正処置に関し、設計及び工事の計画の審査の際に説明した設計に従った再施工又は修正の可否について、使用前検査において確認することとなる旨伝えた。

○日本原子力発電（株）から了承した旨の回答があった。

6. その他

資料：東海第二発電所 鋼製防護壁の南基礎（地中連続壁部）における調査状況と対応案について