

1. 件名：志賀原子力発電所1号機 高圧炉心スプレィディーゼル発電機の自動停止に係る面談

2. 日時：令和6年1月22日（月） 14：00～14：20

3. 場所：原子力規制庁3階会議室及びテレビ会議システム

4. 出席者：

原子力規制庁

長官官房総務課事故対処室

木原室長補佐、有田係長

原子力規制部検査グループ 実用炉監視部門

志賀上級原子炉解析専門官

北陸電力株式会社（以下「北陸電力」という。）

原子力部 担当者5名

東京支社 原子力技術チーム 担当者1名

5. 要旨

○ 北陸電力から、志賀原子力発電所1号機で確認された高圧炉心スプレィディーゼル発電機の作動試験時における自動停止について、資料に基づき説明があった。

○ 原子力規制庁から、要因分析による試験調査の進捗を確認するとともに、当該発電機の自動停止が機器の損傷によるものか明らかにするようコメントした。

○ 北陸電力から、承知した旨回答があった。

6. 配付資料

・志賀1号機高圧炉心スプレィディーゼル発電機 地震後の保安確認中における発電機ロックアウトリレー動作について（続報）