

1. 件名：北陸電力株式会社の志賀原子力発電所における令和6年能登半島地震の観測記録に関する資料の受取
2. 日時：令和6年1月23日(火) 16時35分
3. 場所：原子力規制庁10階地震・津波審査部門  
(メールによる)
4. 対応者  
原子力規制庁 原子力規制部 地震・津波審査部門  
海田主任安全審査官、宮脇安全審査専門職、原田安全審査専門職、  
大井安全審査専門職、岩崎安全審査官
5. 要旨  
北陸電力から、令和6年1月9日に提出された令和6年能登半島地震に係る志賀原子力発電所での観測記録に関し、加速度応答スペクトル(水平方向)について、基準地震動Ss-1と平成12年建設省告示第1461号で定められた加速度応答スペクトル(告示スペクトル)が比較された資料の提出があった。
6. 提出資料
  - ・ 志賀原子力発電所の基準地震動Ss-1と告示スペクトルの比較について