

1. 件名：高浜発電所1号機 計画的な出力降下について

2. 日時：令和6年1月26日 16:00～16:10

3. 場所：原子力規制庁 2階会議室

4. 出席者：

原子力規制庁

原子力規制部検査グループ実用炉監視部門

小野上級原子炉解析専門官、小林主任監視指導官、高木原子力規制専門員
長官官房総務課事故対処室

小野室長補佐

関西電力株式会社（以下「関西電力」という。）

東京支社 技術グループ チーフマネジャー 他1名

5. 要旨

関西電力から、高浜発電所1号機で発生したB給水ブースタポンプ入口ベント管からの蒸気漏れ及びA給水ブースタポンプのグランド漏れを受けて実施している点検調査の状況について下記のとおり説明を受けた。

- ・ B給水ブースタポンプ入口ベント管については、当該部の切出し配管を工場に輸送し、原因調査中。
- ・ A給水ブースタポンプのグランド部については、点検を実施中。

6. 面談資料

- ・ なし

以上