

1. 件名：福島第一原子力発電所における循環注水冷却・滞留水等に係る定例会
2. 日時：令和6年2月2日（金）10時30分～11時40分
3. 場所：原子力規制庁 18階会議室

4. 出席者

原子力規制庁

原子力規制部 東京電力福島第一原子力発電所事故対策室

正岡企画調査官、松田室長補佐、森審査班長、石井安全審査官、山下専門職、  
元嶋専門職、椎名安全審査官、植木技術参与

福島第一原子力規制事務所

宮本原子力防災専門官（テレビ会議システムによる出席）

東京電力ホールディングス株式会社 福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所 担当5名（うち4名テレビ会議システムによる出席）

プロジェクトマネジメント室 担当2名（テレビ会議システムによる出席）

5. 要旨

- 東京電力ホールディングス株式会社から、資料に基づき定例の報告内容に加えて、以下の説明があった。
  - Eエリアフランジタンク D1タンクスラッジ回収作業について
  - 横置きタンクの解体・撤去について
- 原子力規制庁は、上記説明について確認するとともに、以下のとおりコメントした。
  - Eエリアフランジタンク D1タンクスラッジ回収作業について
    - タンクの底部に堆積した粘性の高いスラッジに関して、これまでのフィルタを使った回収方法では作業が困難であることから、一時的にポリエチレン製容器に移し替えを行うとしているが、今後のスケジュールを含め処理方針が決まり次第報告すること。
  - 横置きタンクの解体・撤去について
    - 瓦礫類保管エリアについては、一時保管の解消に向けた検討を進めているので、搬入しようとする固体廃棄物の汚染レベルが適当であるのか、社内で確認した上で適切に除染を行うこと。

6. その他

資料：

- 汚染水対策スケジュール
- 水処理設備の運転状況、運転計画（2024年1月19日～2024年2月15日）
- 各エリア別タンク一覧
- 汚染水等構内溜まり水の状況（2024.1.18時点）
- 建屋内における残水等の状況について
- 福島第一原子力発電所における固体廃棄物について
- Eエリアフランジタンク D1タンクスラッジ回収作業
- 横置きタンクの解体・撤去について

以上