

JANSI重要度文書「火災時の直流電流計回路損傷による2次的火災または機器損傷への対応」（2015年5月19日）における対応状況を以下に示す。

- 対応中：泊1,2号※1
- 対応済※2：上記以外のプラント

※1：2024年度末までに完了予定。

※2：泊3号、玄海3,4号、川内1,2号、敦賀2号については、過電流保護回路設置対策済。その他のプラントについては、対策が必要となる直流電流計回路が設置されていないことを確認済。